



WYKONANIE INSTALACJI

Instalację gniazd wtykowych projektuje się wykonać przewodami: N2XH-J 0,6/1kV - drogi ewakuacyjne i YnKY - w pomieszczeniach. Przewody ułożyć w tynku stosując osprzęt melaminowy wtykowy, a pomieszczeniach wilgotnych zastosować osprzęt hermetyczny.

OZNACZENIA:

- ⌋ - gniazdo wtykowe 2 bieg mel 10A/Z
- ⌋2 - gniazdo wtykowe podwójne 2 bieg mel 2 x 10A/Z
- s - osprzęt hermetyczny

<div>PRACOWNIA</div> <div>architektoniczna</div> <div>31-043 Kraków, Plac Dominikański 1/5a</div> <div>mgr inż. arch. Joanna Kołodziej</div> <div>mgr inż. arch. Marcin Kołodziej</div> <div>TEL./FAX: (0-12) 423-15-26, 0-602-748-849</div>	INWESTOR: GMINA MIEJSKA KRAKÓW REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA XLI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE RYNEK KLEPARSKI 18, 31-150 KRAKÓW.		NR RYSUNKU:
	OBIEKT: XLI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie Rynek Kleparski 18, 31-150 Kraków. REMONT I PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.		E 15
	TYTUŁ RYSUNKU: RZUT II PIĘTRA - INSTALACJA GNIAZD		BRANŻA: ELEKTRYCZNA
	PROJEKTANT: Stanisław Ciaputa Upr. bud. nr 370/79	SPRAWDZAJĄCY: Bogusław Blitek Upr. bud. nr 13/79	SKALA: 1:100
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		DATA: 11.2018	